

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010304938522

发证日期: 2021年08月24日

有效期至: 2031年04月23日

委托人名称 苏州工业园区苏容电气有限公司
及注册地址 苏州工业园区创投工业坊6区52号厂房西侧

制造商名称 苏州工业园区苏容电气有限公司
及注册地址 苏州工业园区创投工业坊6区52号厂房西侧

生产企业名称 苏州工业园区苏容电气有限公司
及生产地址 苏州工业园区娄葑北区创投工业坊52号厂房西侧

产品名称和系列、规格、型号 复合开关
SRFK-380V,SRFK-220V; U_i :660V; U_{imp} :2.5kV; I_{th} :55A;SRFK-220V: U_e :AC220V,
 I_e/Q_e :45A/6.7kvar \times 3, 55A/10kvar \times 3;SRFK-380V: U_e :AC380V, I_e/Q_e :45A/20kvar,
55A/30kvar; 使用类别:AC-6b;极数:3P; U_s :DC12V;

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020


认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

徐军

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0090063

CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC2017010304938522

Valid from: Aug.24,2021

Valid until: Apr.23,2031

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT Suzhou Industry Park Surong Electric Co.,Ltd
West side of No.52 workshop, zone 6, Venture Capital Industrial Park, Suzhou Industrial Park

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER Suzhou Industry Park Surong Electric Co.,Ltd
West side of No.52 workshop, zone 6, Venture Capital Industrial Park, Suzhou Industrial Park

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY Suzhou Industry Park Surong Electric Co.,Ltd
West side of No.52 factory building of Venture Capital Industrial Square, Loufeng North District, Suzhou Industrial Park

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION Composite switch
SRFK-380V ,SRFK-220V ; Ui :660V ;Uimp :2.5kV ;Ith :55A ;SRFK-220V :Ue :AC220V ,Ie/Qe :45A/6.7kvar×3 , 55A/10kvar×3 ;SRFK-380V :Ue :AC380V ,Ie/Qe :45A/20kvar , 55A/30kvar ; Utilization Category : AC-6b ; Poles : 3P ; Us : DC12V ;

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS GB/T 14048.4-2020

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC12-000001-2020.

Date of original issued: May.19,2020

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGN BY

徐军

SIGNATURE

谢肇煦



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P. R. China

Tel: +86 10 83886666

C(2) 0090063

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010304938522

第1页 共1页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 90063

型号的解释:

SR FK - □
(1) (2) (3)

(1) 苏容电气代号

(2) 复合开关

(3) 相别: 220V-单相或 380V-三相

注一: 额定工作电流分 45A, 55A 两种规格。



中国质量认证中心

